

Fertigstellungsanzeige								Netzbetreiberin (VNB)						
Installationsbetrieb								VNB Objekt Nr. IA Nr. / Jahr / Meldungs-Nr. VNB						
SachbearbeiterIn E-Mail				Bew.Nr. Tel.										
Ort der Installation		Strasse Parzellen Nr.		Nr		PLZ		Ort						
Eigentümer		Name Strasse Telefon		Vorname Nr. E-Mail		PLZ		Sprache d f i Ort						
Architekt/-in		Name Strasse Telefon		Vorname Nr. E-Mail		PLZ		Sprache d f i Ort						
Verwaltung														
Installation		Neuanlage Bauanschluss		Erweiterung / Änderung Temporär		Rückbau Festanschluss		Gebäudeart Art des Gebäude Anz. Einheiten/Zähler Gebäudeteil Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV Ja Nein						
Installationsbeschreibung														
Verbraucher Erzeuger Speicher								Gemäss beiliegender Liste						
Anzahl	Verbr.	Erzeuger	Speicher	Verbraucher Erzeuger Speicher			VNB Sperrung	Leistung Bezug vom Netz (kVA)	Leistung Abgabe ans Netz (kVA)	Speicher- kapazität (kWh)	Anzahl Aussen- leiter (1-3)			
Leistung Total Bezug vom Netz		kVA		Voraussichtliche Maximalbelastung Total		kVA		aktive Steuerung VNB Ja Nein						
Leistung Total Abgabe ans Netz		kVA		Teilnahme an Systemdienstleistung (Regelenergie)				mit Herkunftsnachweise (HKN)						
Apparatemontagen/demontage bitte 5 Arbeitstage im Voraus schriftlich anmelden (WV-CH 2.5)														
Mess- und Steuereinrichtungen		Gemäss beiliegender Liste			Termin- Vorschlag		zu demontieren zu montieren							
Kunde oder Nutzer und Rechnungsadresse		Stockwerk / Verbrauchs- stelle gem. VNB	Raum- nummer	Tarif	Sich. (A)	Zählernummer VNB	Mont. Ort	ZEV	Anzahl Aussen- leiter (1-3)	neu	vorh.	ausw.	dem.	ummo.
TRE / LSG		Kommando												
Werkkontrolle ab														
Gemäss WV-CH 2.5, übernimmt der Elektroinstallateur mit dem Ersuchen die Mess- und Steuerapparate zu montieren, die Verantwortung, dass die Installation ohne Gefahr für Personen und Sachen in Betrieb genommen werden kann. Die Installation ist durch den verantwortlichen Elektroinstallateur in Betrieb zu nehmen. Bei Verdacht auf Vorhandensein von Asbest ist der VNB und deren Beauftragte verpflichtet, die Arbeiten an Mess- und Schaltapparaten umgehend einzustellen. Vereinbarte Termine werden dadurch automatisch verschoben. Der VNB schliesst jegliche Haftung für Schäden, die auf Asbestvorkommen zurückzuführen sind, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich aus. Bemerkungen:														
Datum				Unterschrift				Kontakt am Ort der Installation Mobile						
VNB Belange														